


POZZETTO TIPO "C" PER INTERCETTAZIONE DI CONDOTTE PRINCIPALI E SECONDARIE


SEZIONE A-A

scala 1:20



PIANTA DELLA COPERTURA

scala 1:20




CONDOTTA	VALVOLA DI SFIATO	L
$\varnothing > 300$	$\varnothing 150$	1.80 m
$\varnothing < 300$	$\varnothing 100$	1.50 m

TUTTE LE APPARECHIATURE IDRAULICHE DOVRANNO ESSERE SALDAMENTE COLLEGATE ALLA STRUTTURA IN MODO DA POTER CONTRASTARE IL CARICO IDRICO CONSEGUENTE A MANOVRE


SEZIONE B-B

scala 1:20



SEZIONE C-C

scala 1:20



CONSORZIO DI BONIFICA
2 - PALERMO

UTILIZZAZIONE INTEGRALE DELLE ACQUE INVASATE NEL
SERBATOIO DI GARCIA SUL FIUME BELICE SINISTRO

OPERE DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA
SOLLEVAMENTO E DISTRIBUZIONE ZONA IVa
I LOTTO FUNZIONALE
STRALCIO

PROGETTO ESECUTIVO

OPERE TIPO PER CONDOTTE
PRINCIPALI E SECONDARIE
MANUFATTO TIPO "C" - POZZETTO PER INTERCETTAZIONE

EG.23
REV. MARZO 2023
1:20
143-E-GAR

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Salvatore Marino

I PROGETTISTI Dott. Ing. LUIGI DE BONIS
Dott. Ing. MICHELE ANGELO CUCCARO
COLLABORATORE Dott. Ing. POUL ERIK NIELSEN

s.i.a. studio ingegneri associati
MILANO

STUDIO CUCCARO - ECOMAR s.r.l.
ROMA